



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| | — CIRKULIACINIS SIURBLYS | | — MANOMETRAS |
| | — RUTULINIS VENTILIS | | — TERMOMETRAS |
| | — BALANSINIS VENTILIS | | — TRIEBIS VOŽTUVAS SU EL. PAVARA |
| | — ATBULINIS VOŽTUVAS | | — APSAUGINIS VOŽTUVAS |
| | — FILTRAS | | — VANDENS IŠSIDIMO VOŽTUVAS |
| | — REGULIAVIMO SKLENDĖ SU EL. PAVARA | | |
| | — MEMBRANINIS TŪRINIS IŠSIPLĖTIMO INDAS | | |
| | — KONDENSATO NUVEDIMAS Į NUOTEKŲ TINKLĄ | | |

1. Aukščiausiose šilumos tiekimo vamzdynų vietose montuojami automatiniai oro išleidikliai.
2. Žemiausiose šilumos tiekimo vamzdynų vietose montuojami vandens išleidimo ventiliai.

2010.12	PAGAL EKSPERTIZĖS PASTABAS			A
DATA	KEITIMŲ PAVADINIMAS			Laida
Atestato Nr.	"Merkevičius ir partneriai"		Objektas : 1F1p sandėlio ir 1C2p laboratorijos rekonstravimas į laisvosios prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratoriją	LAIDA
5276	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ			
A374	PV	Č. Šarakauskas	2010.10	O
2357	PDV	B. Mellutienė	2010.10	
TP	Užsakovas: Valstybės įmonė LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKO MOKSLŲ CENTRAS 1196631 Kauno r.sav., Babių sen., Kauno g. 30			LAPAS LAPŲ
			MP-10-06-04 TP-ŠV-12	1 1